

Сведения о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний

ГКУ СО "СРЦН" "Огонёк"

№	№ и дата предписания, выданного контролирующим органом	Вид нарушения (протокол)	Установленный срок устранения	Причины неисполнения, пути их устранения, комментарий об изменении требований	Полученность средств областного бюджета, тыс. руб.	Примечания
1	№ 61/1 от 22.04.2022г. ОНД и ПР по г.о. Отрадный, м.р. Богатовский и Кинель-Черкасский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области	на путях эвакуации (центральный вход, эвакуационный вход из коридора 1-го этажа) установлены пороги	01.04.2023	необходимо финансирование на проектно-сметную документацию	-	
		К зданию класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 не обеспечен подъезд пожарных автомобилей по всей длине со всех сторон	01.04.2023	В работе	-	Заключен договор с МУП "АрхПроект" на проведение кадастровых работ для образования дополнительного земельного участка
		Отсутствует противопожарная дверь в складском помещении	01.04.2023	ожидание финансирования	47 900 рублей	отправлено письмо в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области № 288 от 26.04.2023г.
		В лестничной клетке расположено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц	01.04.2023	необходимо финансирование на проектно-сметную документацию		
2	№19-05/111 от 11.11.2020 Территориальный отдел Управления Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном	на игровых площадках отсутствуют теневые навесы	15.11.2021	отсутствие лимитов бюджетных ассигнований	1 320 500,00 рублей	программа Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области 2014-2022 годы", подпрограмма укрепление материально-технической базы учреждений
3	№ 07-03-2023/782-23-218 от 27.03.2023 г. Прокуратура города Отрадного	не обеспечено проведение повторной обработки огнезащитными составами деревянных строительных конструкций чердачного помещения	Срок отсутств-ет.	ожидание финансирования	ожидание финансирования	отправлено письмо в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области № 288 от 26.04.2023г.
		на путях эвакуации (центральный вход, эвакуационный вход из коридора 1-го этажа) установлены пороги высотой более 50мм	Срок отсутств-ет.	необходимо финансирование на проектно-сметную документацию	необходимо финансирование на проектно-сметную документацию	
		не обеспечен подъезд пожарных автомобилей по всей длине со всех сторон, с шириной проездов не менее 3,5м и расстоянием от внутреннего края подъездов до наружных стен или других ограждающих конструкций здания центра 5-8 м.	Срок отсутств-ет.	В работе	В работе	Заключен договор с МУП "АрхПроект" на проведение кадастровых работ для образования дополнительного земельного участка
		в помещении пищеблока не установлена противопожарная дверь	Срок отсутств-ет.	ожидание финансирования	ожидание финансирования	отправлено письмо в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области № 288 от 26.04.2023г.
		в лестничной клетке расположено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц	Срок отсутств-ет.	необходимо финансирование на проектно-сметную документацию	необходимо финансирование на проектно-сметную документацию	